



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15



Międzygminny Związek
Wodociągów i Kanalizacji
z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
wpl. 05 MAJ 2022
Nr 4032.1.2022 (my)

Wodzisław Śląski 29.04.2022

MZWIK
ul. Marklowicka 15
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

TO/50/2022

Dotyczy: **Jakości wody – I kwartał 2022 r.**

Szanowni Państwo,

Na podstawie par. 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 20.05.2011 r. przesyłamy zbiorcze zestawienia parametrów jakości wody dostarczanej naszym odbiorcom. Zestawienia te potwierdzają zgodność jakości dostarczanej wody z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Z poważaniem

Załączniki:

- 1. Zestawienie danych jakości wody za I kw. 2022

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
Katarzyna Machowska-Bujak

Otrzymują:

- 1 x Adresat
- 1 x TO a/a

Sprawę prowadzi:
Michalina Sobik
tel. 32 453 12 40 wew. 223
tel. kom. 723 411 000
m.sobik@pwik-wodzislaw.pl

Dane za I kwartał 2022 r.

Parametr	Jednostka	Dopuszczalna wartość	Wartość średnia
Barwa	mgPT/l	15	5
Mętność	NTU	1	0,4
Liczba progowa smaku		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z0
Liczba progowa zapachu		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z1R
Odczyn	pH	6,5-9,5	7,4
Przewodność elektryczna właściwa	mS/cm	2500	229
Glin	mgAl/l	200	13
Żelazo ogólne	mgFe/l	200	115
Escherichia coli	j.t.k./100ml	0	0
Bakterie grupy coli	j.t.k./100ml	0	0
Ogólna liczba bakterii	j.t.k./1ml	bez nieprawidłowych zmian, wartość nie powinna przekroczyć 200 jtk/1ml	1

KIEROWNIK DZIAŁU
 Oczyszczalni Ścieków i Laboratorium
 mgr inż. Michałina Sobik