

614/221

URZĄD GMINY MARKLOWICE  
KANCELARIA GŁÓWNA

2022 -02- 23

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM**

Nr.....  
Zat.....

ul. Bogumińska 3  
44-300 Wodzisław Śląski  
tel. 32/456 38 10, 456 38 11, 456 38 12

www.gov.pl/psse-wodzislaw-slaski  
e-mail: psse.wodzislawslaski@pis.gov.pl

Wodzisław Śląski, 18.02.2022r.

NS/HK.3011.2.W.2. 1145.2022

**Wójt  
Gminy Marklowice**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
dla Gminy Marklowice  
za okres 01.01.2021 – 31.12.2021r.**

Na obszarze gminy Marklowice, liczącym 5402 mieszkańców, woda do spożycia pochodzi głównie z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza terenem nadzorowanym przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim, natomiast niewielki procent obszaru gminy zaopatrywany jest w wodę pochodzącą z ujęć głębinowych znajdujących się w Radlinie przy ul. Wantuły. Woda rozprowadzana jest siecią rozdzielczą o łącznej długości ok. 46 km.

Dostawę wody realizują, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim dostarczając wodę zakupioną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach (GPW) oraz „Wodociągi Esox” Spółka z o.o. w Radlinie, które rozprowadzają wodę ze wspomnianego wcześniej, własnego ujęcia głębinowego.

Zakup wody od GPW dla gminy w roku 2020 to łącznie ok. 1179 m<sup>3</sup>/d, natomiast z ujęcia własnego podawane jest ok. 219 m<sup>3</sup>/d.

Tutejszy organ inspekcji sanitarnej sprawował nadzór nad jakością wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) w celu kontroli jej bezpieczeństwa zdrowotnego.

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych z 1 stałego punktu monitoringowego zlokalizowanego w Urzędzie Gminy Marklowice, jak również z dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych.

W 2021 roku na obszarze gminy Marklowice w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano 6 próbek. Badania wody wykonywał Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rybniku, Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach oraz Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku-Białej. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń.

Ponadto w ramach kontroli wewnętrznej „Wodociągi-Esox” Spółka z o.o. przeprowadziła 2 badania jakości wody w 1 swoim punkcie pobrania. Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi.

W 2021 r. z terenu gminy nie odnotowano interwencji z powodu jakości wody do spożycia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Marklowice w roku 2021.**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Marklowice  
44 – 320 Marklowice, ul. Wyzwolenia 71
2. NS/HK a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wodzisławiu Śląskim  
*Olivia*  
mgr Barbara Orzechowska